



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому району

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-10-28, e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 47 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Радуга» Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края;

Заведующим МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Комсомольского района по пожарному надзору Голубых Юрия Сергеевича

(наименование органа ОНД)

№ 47 от "10" июня 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период с 14 ч 30 мин. “25” июня 20 19 г.

09 ч 00 мин. “12” июля 20 19 г. проведена проверка

главным государственным инспектором Комсомольского района по пожарному надзору майором внутренней службы Голубых Юрием Сергеевичем

государственным инспектором Комсомольского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мавринским Альбертом Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Радуга» Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края, Хабаровский край, Комсомольский район пос. Снежный, ул. Спортивная, дом 1

совместно с заведующим МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения Королевой Ольгой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”. С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности, предусмотренных ч. 3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требова-	Отметка (подпись) о выполнении
1. +	Двери помещений, выходящие на лестничные клетки, препятствующие распространению опасных факторов пожара между этажами, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах <i>притворах +</i>	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п. 1 ч. 2 ст. 53, ч.19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020 г	
2. +	Эвакуационный выход № 6 на открытую лестницу 3 типа из помещения групповой ячейки не обозначен соответствующими эвакуационными знаками («Выход») ? <i>соответствующим знакам</i>	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2020 г	
3.	На участках путей эвакуации по лестничным клеткам отсутствует аварийное освещение ? <i>по плану на лестницу</i>	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ч.2 ст. 53, ч. 9 ст. 82 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 33 Правила противопожарного режима в РФ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020 г	
4.	Помещения здания обеспечены огнетушителями в отступление от действующих норм ?	п. 70, 465, 468 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	01.08.2020 г	
5. +	В помещении электрощитовой не проведена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями (трубами)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г № 390	01.08.2020 г	
6.	На дверях помещений складского и технического назначения не обеспечено наличие обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <i>доборники ? заводские ?</i>	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390	01.08.2020 г	
7.	В помещении электрощитовой эксплуатируются электропровода с нарушениями изоляции (скрутки) ? <i>в щитовой</i>	п. 42 а Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390	01.08.2020 г	
8.	В месте установки приемно-контрольных приборов автоматической пожарной сигнализации, отсутствует аварийное освещение <i>лампа горит</i>	п.1 ч.2 ст.1; ч.2, ч.3 ст.4; п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.08.2020 г	

на базе лестничной

		Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;		
9.	Светильник в помещении пожарного поста не оборудован плафоном, предусмотренным конструкцией <i>спорно с Роспотребн. ?</i>	п.42 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г № 390	01.08.2020 г	
10.	Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания <i>дверь не закрывается автоматически ?</i>	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020 г	
11.	Отсутствуют подтверждающие документы, о том, что безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, и интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51, ч.3 ст.53, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2020 г	
12.	На объекте (в здании) отсутствует исполнительная, проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (не представлена на обозрение) <i>проект стоимость устан. но в 2002 г (замеча)</i>	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51; п.3 ст.52; п.3 ч.2 ст.53; ст.54; ч.3 ст.81; ч.2 ст.82; ч.1, ч.4, ч.10 ст.83; ч.1 ст.91 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390; РД 78.145-93 Руководящий документ, системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ	01.08.2020 г	
13.	Отсутствует (не представлена) программа вводного противопожарного инструктажа, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390, п.14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645	01.08.2020 г	
14.	Отсутствует (не представлена) программа первичного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.	п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390; п. 18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645	01.08.2020 г	
15.	Отсутствует (не представлена) инструкция изготовителя, а также техническая докумен-	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.08.2020 г	

*расчит франшизы
≈ 15000 руб*

	<p>тация на средства огнезащитной обработки (пропитки), примененные на объекте защиты.</p> <p><i>Сущность?</i></p>	<p>утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390; .п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п.6 ст. 52, ч.1 ст. 136 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1 ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний</p>		
16.	<p>+ Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII</p>	<p>п.2, раздел XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390</p>	01.08.2020 г	
17.	<p>7 Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (акт не предоставлен)</p>	<p>п. 42 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390</p>	01.08.2020 г	
18.	<p>Соединительные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнены специальным огнестойким кабелем, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону</p> <p><i>защита оповещения аварийного</i></p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6; п.3 ст.52; ст. 54; ч. 7 ст.82; ч. 8 ст.82; ч. 7 ст.84; ч.2 ст.103 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390; СП 6.13130.2013 «Свод правил. Электрооборудование» п.4.1, п.4.8, п.4.9; СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.4; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» табл.2 (действует с 01.01.2014 вместо ГОСТ Р 53315-2009)</p>	01.08.2020 г	
19.	<p>Не предусмотрено питание электроприемников систем противопожарной защиты от панели противопожарных устройств, фасадная часть которой имеет отличительную окраску (красную), которая в свою очередь питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР, фактически – питание осуществляется от общей сети электроснабжения здания, этажного электрощита</p> <p><i>неправильный проект от 2002 г</i></p>	<p>п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6;; п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3 ст. 81; ч. 2, ч. 7 ч. 8 ст.82; ч. 7 ст.84. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.1, 4.10 СП 6.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390 п. 61; п. 7.10 СП 31-110-2003</p>	01.08.2020 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Комсомольского района
по пожарному надзору Голубых Ю.С.

Государственный инспектор
Комсомольского района
по пожарному надзору Мавринский А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«12» июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Голубых Ю.С.

(подпись)

Жоралева О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» июля 2019 г.