



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**телефон (4217) 54-10-28, e-mail: kmsrn@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 65/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения (ИНН 2712010820),

руководителем МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения Врио главного государственного инспектора Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору Мавринского Альберта Владимировича №65 от "23" июля 2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности **МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "РАДУГА" СНЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ИНН: 2712010820), расположенных по адресу: 681076 Хабаровский край, Комсомольский район, пос. Снежный ул. Спортивная, 1**

в период с 12 часов 30 минут 27 июля 2021 года по 11 часов 00 минут 03 августа 2021 года

Мавринский Альберт Владимирович - государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору, Попов Никита Сергеевич - государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения Королевой Ольгой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности, предусмотренных ч. 3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», **Вам требуется устранить следующие нарушения:**

1. Демонтированы устройства для самозакрывания на противопожарных дверях помещений (п.14, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),
2. Не обеспечено размещения знаков о запрете курения у входов в здание и на территорию (п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),
3. Отсутствуют (сняты) устройства для самозакрывания на дверях лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара (п.14, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),
4. Планы эвакуации людей при пожаре, размещенные на объекте не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: места расположения средств противопожарной защиты (ручные пожарные извещатели, речевые оповещатели и пр.) указанные на плане не соответствуют фактическим, либо отсутствуют вообще (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479; раздел 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы флюоресцентные эвакуационные. Требования и методы контроля; п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ч.4 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ст. 51, п.3 ст. 52, ст.54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1, 3.2, раздел 7, п. 2 таблица 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности),
5. На объекте защиты не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей, с внесением записей в специальный журнал (отсутствуют записи о проведенных ежеквартальных проверках) (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п.9 ст. 52, ст. 60 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; раздел 4.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации);
6. В кабинете музыкального руководителя допускается эксплуатация электрической проводки и розетки с повреждениями (п.35 а, б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),
7. Техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) осуществляются без учета регламента технического обслуживания указанных систем, утверждаемого руководителем организации, составленного в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (регламент отсутствует, не представлен) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3,4 ст. 81; ст. 83, ст.84. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)),

**Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в пунктах 1-7 настоящего предписания - 01.04.2022 год.**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
Комсомольского и Нанайского районов  
по пожарному надзору Попов Н.С.


Государственный инспектор  
Комсомольского и Нанайского районов  
по пожарному надзору Мавринский А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



С предписанием ознакомлен и для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Радуга» Снежненского  
сельского поселения Королева Ольга Анатольевна

  
(подпись)

(должность, фамилия инициалы)

"03" августа 2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам

---

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального  
органа)

«03» августа 2021 г., 11 час. 00 мин. №65  
(дата и время составления акта)

681076 Хабаровский край, Комсомольский район, пос. Снежный ул. Спортивная, 1  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением ВрИО главного  
государственного инспектора Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по  
пожарному надзору - учетный номер – 27210063215100386945)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о  
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного  
надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с  
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного  
контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Мавринский Альберт Владимирович - государственный инспектор Комсомольского и  
Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору, Попов Никита Сергеевич -  
государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по  
пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе  
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При  
замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор  
(инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

681076, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН, СНЕЖНЫЙ ПОСЕЛОК, СПОРТИВНАЯ УЛИЦА, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАДУГА" СНЕЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ИНН: 2712010820)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «27» июля 2021 г. 12 час. 30 мин.

по «03» августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... (не приостанавливалось)

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

... (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «27» июля 2021 г. 12 час. 30 мин.

по «27» июля 2021 г. 13 час. 30 мин. по месту 681076, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН, СНЕЖНЫЙ ПОСЕЛОК, СПОРТИВНАЯ УЛИЦА, 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 27.07.2021 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Истребование документов

с «27» июля 2021 г. 12 час. 30 мин.

по «27» июля 2021 г. 13 час. 30 мин. по месту 681076, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН, СНЕЖНЫЙ ПОСЕЛОК, СПОРТИВНАЯ УЛИЦА, 1

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: технологическая и иная документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований

1. Демонтированы устройства для самозакрывания на противопожарных дверях помещений (п.14, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),

2. Не обеспечено размещения знаков о запрете курения у входов в здание и на территорию (п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),

3. Отсутствуют (сняты) устройства для самозакрывания на дверях лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара (п.14, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),

4. Планы эвакуации людей при пожаре, размещенные на объекте не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: места расположения средств противопожарной защиты (ручные пожарные извещатели, речевые оповещатели и пр.) указанные на плане не соответствуют фактическим, либо отсутствуют вообще (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479; раздел 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля; п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ч.4 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ст. 51, п.3 ст. 52, ст.54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1, 3.2, раздел 7, п. 2 таблица 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности),

5. На объекте защиты не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей, с внесением записей в специальный журнал (отсутствуют записи о проведенных ежеквартальных проверках) (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п.9 ст. 52, ст. 60 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; раздел 4.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации);

6. В кабинете музыкального руководителя допускается эксплуатация электрической

проводки и розетки с повреждениями (п.35 а, б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479),

7. Техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) осуществляются без учета регламента технического обслуживания указанных систем, утверждаемого руководителем организации, составленного в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (регламент отсутствует, не представлен) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3,4 ст. 81; ст. 83, ст.84. Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений. указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор Комсомольского и Нанайского

районов по пожарному надзору Мавринский А.В.,

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Государственный инспектор Комсомольского и Нанайского

районов по пожарному надзору Попов Н.С.


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Мавринский Альберт Владимирович, государственный инспектор Комсомольского и  
Нанайского районов по пожарному надзору

Тел. 8(4217)54-10-28

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



<b>Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).</b>	
Ознакомлен:	
Заведующий МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения Королева Ольга Анатольевна	
03.08.2021 г. 11 час. 00 мин	 подпись

**Отметка о направлении акта в электронном виде (dousnez@mail.ru), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале. Направлен**

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий